



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Курганский отдел энергетического надзора

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, тел./факс (343)2514679, E-mail: priemnaya@ural.gosnadzor.ru

640000, г. Курган, ул. М. Горького, 40, тел./факс: 464853 E-mail: priemnaya45@ural.gosnadzor.ru

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Батуриная, 34, (35253) 3-95-76

E-mail: shadrinsk@ural.gosnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

641875, г. Шадринск,
ул. Батуриная, 34

(место составления акта)

25.07.2017

(дата составления акта)

15 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ К-2801

25.07.2017 по адресу: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18,
(место проведения проверки)

на основании Распоряжения заместителя руководителя Уральского управления
Ростехнадзора от 20.06.2017 К-2801-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа
государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник» (далее – ГБУ
«ГЦ «Спутник»), ИНН 4502000499, ОГРН 1024501207741.

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) дней в период с 04.04.2017 по 12.04.2017

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного надзора)

Заверенную копию распоряжения о проведении проверки получил:

директор ГБУ «ГЦ «Спутник» Савин Александр Юрьевич

17.07.2017 в 10-00

(фамилия, имя, отчество (подпись), дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1.	Двойнев Владимир Иванович	Государственный инспектор Курганского отдела энергетического надзора	-

При проведении проверки присутствовал:

директор ГБУ «ГЦ «Спутник» Савин Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество, должность)

В ходе проведения проверки установлено:

Обследование проводилось по вопросу соблюдения ГБУ «ГЦ «Спутник» требований в области федерального государственного энергетического надзора.

Юридический адрес: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18.

Место фактического осуществления деятельности: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18.

ГБУ «ГЦ «Спутник» действует на основании Устава, утвержденного начальником главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31.08.2015г. №334.

Учредителем ГБУ «ГЦ «Спутник» является Главное управление социальной защиты населения Курганской области. Функции и полномочия собственника имущества ГБУ «ГЦ «Спутник» осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Законный представитель ГБУ «ГЦ «Спутник» - директор Савин Александр Юрьевич, назначен приказом №108 от 09.07.2015г. Главного управления социальной защиты населения Курганской области Курганской области.

ГБУ «ГЦ «Спутник» зарегистрировано Инспекцией ИФНС России №1 по Курганской области с присвоением ОГРН1024501207741 от 10.12.2002 № 45-000390141.

ГБУ «ГЦ «Спутник» поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС №6 по Курганской области 14.09.1994 ИНН 4502000499, КПП 450201001.

Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований ГБУ «ГЦ «Спутник» в области федерального государственного энергетического надзора.

Краткая техническая характеристика организации:

При обследовании проведен осмотр электроустановок, зданий в соответствии с ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 ГБУ «ГЦ «Спутник».

При рассмотрении технической, оперативной, исполнительной документации установлено:

1. Договор электроснабжения заключен с АО «Энергосбытовая компания «Восток» № 60575006 от 27.12.2016г.

Максимальная мощность: $R_{max}=319\text{кВт}$, годовое потребление 324тыс. кВт час. Категория надежности электроснабжения-III; напряжение - 0,4 кВ.

Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в наличии, представлены. ВЛ-0,4кВ на территории ГБУ «ГЦ «Спутник» находятся на балансе ПАО «СУЭНКО», КТП 10/0,4кВ находятся на балансе ПАО «СУЭНКО». Электроснабжение осуществляется от сетей ПАО «СУЭНКО» филиала «Шадринских электрических сетей» ПС220/110/10 «Высокая», яч. 22 ЛЭП10кВ ф-р «Интернат», ТП10/0,4кВ (400кВА) №224.

2. Ответственным за электрохозяйство назначен электромонтер Кудрин Юрий Васильевич (приказ №31-ОД от 09.01.2017г.). Проверку знаний прошел в комиссии Уральского управления Ростехнадзора 09.12.2016г., III группа по электробезопасности до1000В.

3. Обслуживанием электроустановок занимается электротехнический персонал ГБУ «ГЦ «Спутник», прошедший очередную проверку на группу по электробезопасности в количестве 1 человека.

4. Правилами, должностными инструкциями, инструкциями по эксплуатации электроустановок, по охране труда и оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях электротехнический персонал обеспечен в полной мере.

5. Испытания и измерения электрооборудования ГБУ «ГЦ «Спутник» проводились ООО «Атлантис» в апреле 2017 года. Свидетельство о регистрации электролаборатории № 21-00-38 ЭТЛ 397, выдано Уральским управлением Ростехнадзора г. Курган. Свидетельство действительно до 22.06.2018.

6. Средствами оказания доврачебной помощи при несчастных случаях электротехнический персонал обеспечен в полной мере.

7. Защитными средствами электротехнический персонал обеспечен не в полной мере.

8. Список неэлектротехнического персонала с I гр. по электробезопасности определен, инструктажи проводятся в установленные ПТЭЭП сроки с оформлением результатов в журнале установленной формы.

9. Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не определен.

10. Есть электростанция малой мощности «ТСС Стандарт» АД-20С-Т400-1РМ10, Р=20кВт.

11. За 2015 -2016 годы инцидентов в работе электрооборудования не было.

12. Приборы учета электрической энергии объектов ГБУ «ГЦ «Спутник» в наличии, соответствуют требованиям правил.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных (правовых) актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Электроустановки не укомплектованы электрозащитными средствами прошедшими очередные испытания в объеме инструкции по применению и испытанию средств защиты: нет второй пары диэлектрических перчаток, приспособления для снятия предохранителей	ИПиИСЗ, прил. 8, п. 1.7.7, п. 2.2.21 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
2	Ответственный за электрохозяйство назначен с III группой электробезопасности до 1000В	п.1.2.7 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
3	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, имеющих право ведения оперативных переговоров	п. 1.5.27 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
4	Не оформлены паспорта заземляющих устройств в соответствии с требованиями Правил	п. 2.7.15 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
5	Не представлены утвержденные ответственным за электрохозяйство однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений в РУ, сборках, щитах	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
6	В РУ, сборках, щитах нет схем электрических соединений	п.1.8.6 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
7	Не составлен ответственным за электрохозяйство годовой план (график) планово предупредительно ремонта на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок, который утверждается руководителем	п. 1.6.3 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
8	На дверях щитов, сборках отделений не нанесены надписи с наименованием присоединения и их диспетчерское наименование, предупреждающие плакаты и знаки	п. 4.1.3 ПУЭ, п. 2.2.20 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
9	Работы выполняются без оформления организационных мероприятий (распоряжение, перечень работ в порядке	гл.6, гл.7 ПОТЭЭ	Директор Савин А.Ю.

	текущей эксплуатации), обеспечивающих безопасность работ в электроустановках		
10	Отсутствует распоряжение руководителя организации о предоставлении его работникам прав: единоличного осмотра; выдающего распоряжение	п.3.4, п. 5.4 ПОТЭЭ	Директор Савин А.Ю.
11	В инструкции по охране труда работников электротехнического персонала не внесены дополнения о порядке выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 8.6 ПОТЭЭ	Директор Савин А.Ю.
12	Схема подключения стационарной электростанции не согласована с энергоснабжающей организацией, не указана в договоре электроснабжения	ПТЭЭП, п. 3.3.12	Директор Савин А.Ю.
13	В моечном отделении столовой установлена пуско-защитная аппаратура (автоматический выключатель)	ПУЭ, п. 7.1.52	Директор Савин А.Ю.
14	Подключение многожильного медного заземляющего провода кабеля в РЩ помещения щитовой (ВРУ-0,4кВ) выполнено без оконцевания	ПУЭ, п. 2.1.21, ГОСТ 10434-82	Директор Савин А.Ю.
15	В слесарной присоединение 5 заземляющих проводников выполнено на 1 болтовой зажим	п. 2.7.6 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
16	Электропроводка линий освещения, розеточная сеть первого этажа корпусов А, Б, В, Г выполнена алюминиевым проводом АПВ 2х2.5 (лапша)	п. 2.1.37 ПУЭ	Директор Савин А.Ю.
17	В техническом отчете ЭТЛ результаты проведенных профилактических испытаний петли фаза-ноль №№334-346, заземления №№1,12,16,23,24,27-29,33-36,39,42, 43,49-51,64-69,70-74,277,284,650 не отвечают требованиям Правил	п.1.7.101, прил. 3 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.
18	На кабельных линиях в РУ-0,4кВ отсутствуют бирки	п. 2.4.5 ПТЭЭП	Директор Савин А.Ю.

В ходе проведения проверки факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГБУ «ГЦ «Спутник»

А.Ю. Савин

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **в наличии** (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГБУ «ГЦ «Спутник»

А.Ю. Савин


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № К-2801 от 25.07.2017 на 3 листах.
2. Фотоматериалы - 10 шт на 5 листах.

Государственный инспектор
Курганского отдела энергетического надзора
Уральского управления Ростехнадзора



В.И. Двойнев

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта получил.
Директор ГБУ «ГЦ «Спутник»:

А.Ю. Савин

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

(подпись)
М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

Акт проверки составлен в 2-х экземплярах на 5 листах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОГО АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Курганский отдел государственного надзора

42304 Курганская обл. г. Курган, ул. Басуринская, 77, тел./факс: (351) 244-4074, E-mail: kurgan@rosatom.ru
42302 Курганская обл. г. Курган, ул. М. Горького, 20, тел./факс: (351) 24-11-21, E-mail: kurgan@rosatom.ru
42303 Курганская обл. г. Шадринск, ул. Басуринская, 34, (351333) 2-93-70
E-mail: kurgan@rosatom.ru

041886 - Шадринск
г. Шадринск, ул. М. Горького, 20

21.07.2017
15 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

проведенной государственными органами государственного контроля
и надзора за деятельностью контрольных органов и индивидуальных контролеров
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ К-2801

21.07.2017 г. в г. Шадринске Курганская область, с. Шадринск, Шадринский округ, ул. М. Горького, 20
на основании Распоряжения заместителя руководителя Уральского управления
Ростехнадзора от 29.06.2017 К-2801-р

были проведены проверки исполнения проверок в отношении
государственного бюджетного учреждения «Уральского космического центра «Спутник» (далее - ГБУ
«Спутник»), ИНН 3503084892 ОГРН 1024501207741

Общая продолжительность проверок: 7 (семь) дней в период с 04.04.2017 по 12.04.2017
Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

зачтенную копию распоряжения о проведении проверки направил
директор ГБУ «Спутник» Савин Александр Юрьевич
21.07.2017 в 10:00

Дата и номер решения директора (или заместителя) о рассмотрении представленных материалов
не требуется

№	Фамилия, Имя, отчество	Должность	Статус
1.	Давыдов Александр Иванович	Государственный инспектор Курганского отдела энергетического надзора	

При проведении проверки присутствовал
директор ГБУ «Спутник» Савин Александр Юрьевич
(подпись, подлинник, заверенная копия)