



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

**Шадринская
межрайонная прокуратура**

ул. Михайловская, 80, г. Шадринск, 641870

07.12.2015 № 7-14/2-2015

Директору ГБУ «Геронтологический
центр «Спутник»

Савину А.Ю.

Савин А.Ю.

дир. инспекции
24.12.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой 07.12.2015 на основании задания прокуратуры Курганской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник» (далее – ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»)), расположенного по адресу: ул. Мальцевский тракт, д. 18, г. Шадринск, Курганская область.

В силу положений ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на приоритете защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

На основании п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

При проведении проверки в ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» 06.12.2015 совместно со специалистом Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области установлено, что требования пожарной безопасности в ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» не соблюдаются.

В силу п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила), запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако в нарушение п. 35 Правил эвакуационный выход на лестничную клетку из отделения активного долголетия, расположенного на 3-м этаже, закрыт на замок.

Согласно п. 4.2.7 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного

ГБУ «ГЦ «Спутник»
вх. № 628
«24» 12 2015г.

ОШ № 0 0 6 8 8 0

Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171 (далее - СП 1.13130.2009) лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери, расположенные на лестничных клетках и отделяющие коридоры у эвакуационных выходов № 2,4,7 имеют неисправные приспособления для самозакрывания.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно приказа директора ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» от 12.01.2015 № 8 - ОД ответственным за пожарную безопасность назначен заместитель директора по пожарной безопасности Карпов С.А.

Таким образом, указанное нарушение стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны заместителя директора по пожарной безопасности Карпова С.А.

Данные нарушения повлекли за собой повышение риска причинения вреда здоровью и жизни престарелых граждан и инвалидов, проживающих в ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», при возникновении пожароопасной ситуации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по пожарной безопасности ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Карпова С.А.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора

младший советник юстиции

 А.В. Усольцев